

OZNACZENIA:	
	łącznik oświetleniowy jednobiegunowy
	łącznik oświetleniowy świecznikowy
	czujnik ruchu (sterowanie oświetleniem)
	gniazdo wtykowe 230V/N/PE
	gniazdo wtykowe siłowe 400V
	przycisk ppoż. głównego wyłącznika prądu
CBG	Czujnik bezpieczeństwa gazu
UWAGI:	
Typy i przekroje przewodów opisano na schematach ideowych	

OPRAWY OŚWIETLENIOWE:	
A	Punch 1x36W T26 HF VWS (THORN)
Bz	??
C2	Punch 2x58W T26 HF DMB (THORN)
D	Thames 2x26W TC-DEL HF RD L (THORN)
EW1	Voyager LED E1M MCE (THORN)
EW2	Voyager Twinspot 2x55W IP65 (THORN)
F	Lopak HIT 250W + siatka ochronna (THORN)
G	Menlosoft 600L C 1x55W HF (THORN)
UWAGI:	
CZUJNIKI GAZU (CBG) MONTOWAĆ W NAJWYŻSZYM PUNKCIE HALI	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MJM - PRACOWNIA PROJEKTOWA
75-646 Koszalin, ul. Artylerzystów 6c
tel. 0943461366

INWESTOR

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
78-100 Kołobrzeg
ul. Łopuskiego 44

TEMAT

REMONT I PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ

OBIEKT

HALA SPORTOWA

ADRES INWESTYCJI

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
78-200 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 36
działka nr: 225/9

PROJEKT

BUDOWLANY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

mgr inż. TADEUSZ KMIEĆ
nr upr. bud. A/PB/9650/208/84/85
nr tzby zawod. ZAP/IE/2537/01

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. RAJMUND MALISZEWSKI
nr upr. bud. A/PNB/8300/121/79
nr tzby zawod. ZAP/IE/1155/03

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
wrzesień 2008	1:100	AB	E-02