

Sz-1	Ściana zewnętrzna
1	Ceramiczne płytki elewacyjne na zaprawie mrozoodpornej. Spoiny z zaprawy z dodatkiem trasu reńskiego szer. 10 mm; w odstępach max. 3 m wykonać dylatacje poprzez wypełnienie szczelin silikonem - 13 mm.
2	Warstwa zbrojona z podwójną siatką 145 g/m². Kołki o średnicy 10 mm z trzpieniem metalowym, zakotwione 80 mm w ścianie w ilości 10 szt./m². Mocowanie przez pierwszą warstwę siatki do ściany istniejącej - 7 mm.
3	Styropian EPS 100-038 - 150 mm
4	Istniejąca ściana zewnętrzna

Sf-1	Ściana fundamentowa
1	Folia kubełkowa
2	Styropian EPS 200-036 - 150 mm
3	Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego np. Botazit Mach 3 30 cm pow. poziomu gruntu
4	Istniejąca ściana zewnętrzna

Da-1	Dach
1	Farba ochronna pianki poliuretanowej
2	Termo- i hydroizolacja poliuretanowa typu Termopian - 50 mm
3	Istniejąca hydroizolacja
4	Istniejąca termoizolacja
5	Istniejąca prefabrykowana płyta betonowa

mjm pracownia projektowa
75-646 Koszalin, ul. Artylerzystów 6c
mjm@cyberia.pl

INWESTOR

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. Łopuskiego 44
75-100 Kołobrzeg

TEMAT

PRZEBUDOWA I REMONT
HALI SPORTOWEJ

OBIEKT

HALA SPORTOWA

ADRES INWESTYCJI

Kołobrzeg
ul. Mazowiecka
działka nr 225/9

PROJEKT

BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. ROMUALD HRYŃKÓW
nr upr. bud. UAN/N/7210/584/87
nr izby zawod. ZP-0382

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Irena Romysz-Skowyrska
nr upr. bud.: A/PNB/8300/46/79
nr izby zawod.: ZP-0197

OPRACOWANIE

mgr inż. MARCIN MAZUR
WALDEMAR WASZKIEWICZ

TYTUŁ RYSUNKU

Przekrój B-B

DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
X- 2008	1:50	A	05