

Wpłynęło: 22.08.08

Podpis:



**WIELKOPOLSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO**

Oddział- Zakład Dystrybucji Gazu Koszalin
Dział Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

Tel: (094) 348 41 15
Fax: (094) 348 41 77
E-mail: warunki.koszalin@zgk.pl

N/ znak: TEI.12-4100-105551/08

Koszalin, dnia 18-08-2008

**Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul.Łopuskiego 44
78-100 Kołobrzeg**

**Warunki Nr TEI.12-4100-105551/08 przyłączenia
do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji gazowych podmiotu przewidującego
zużycie paliwa gazowego ilości nie większej niż 10 m³/h w przeliczeniu na gaz ziemny
wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m³**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22-07-2008 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.04.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U.Nr 105 z dnia 04.05.2004 r. poz. 1113), wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu :

budynki użyteczności publicznej

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
m. Kołobrzeg, ul. Mazowiecka dz. nr 225/9
2. Rodzaj paliwa gazowego: **Ls (GZ-35)**
3. Paliwo gazowe używane będzie:
 - a) do następujących celów: **socjalno-grzewczych**
 - b) do następujących odbiorników gazu:
Kuchenka gazowa o mocy 6 [kW], szt. 1
Promiennik gazowy o mocy 5 [kW], szt. 8
Kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 40 [kW], szt. 1
4. Maksymalny godzinowy odbiór paliwa gazowego wyniesie: **10,00 [m³/h]**
5. Miejsce podłączenia przyłączy, urządzeń i instalacji gazowych do sieci gazowej:
istniejący gazociąg, o ciśnieniu: średnim , średnicy: Dz 180 materiał: PE
znajdujące się: **Kołobrzeg Mazowiecka ,**
o ciśnieniu nominalnym: **Pn 350,00 [kPa]**
6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza (odcinka sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego włącznika) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

Przyłącze PE80 SDR11

średnica [mm]	ilość
Dz 32	77,00 m

Zaprojektować i wykonać przyłącze gazu śr/c z rur PE 80 SDR 11 de 32 do budynku j.w. zakończone punktem red.-pom. Q=10m³/h.

7. Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu
-przed kurkiem głównym: **Pmin=150,00 [kPa] Pmax=400,00 [kPa]**
8. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:
 - a) gazomierz: **Gazomierz miechowy G 10 na belce * 1 szt.**
 - b) miejsce usytuowania gazomierza:
- w szafce na zewnętrznej ścianie budynku.

9. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani(Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozdział 7 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dn.7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118 wraz z późniejszymi zmianami).

Wartość ciśnienia próby ciśnieniowej dla przyłącza wynosi 0,75MPa.

10. Granicę własności sieci gazowej należącej do przedsiębiorstwa gazowniczego stanowi:

- kurek główny umieszczony w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku.

11. Projektowana opłata za przyłączenie wyniesie: **6 268,00 zł +VAT.**

Opłata za przyłączenie została wyznaczona zgodnie z Taryfą dla paliw gazowych nr 1/2008 WOSD Sp. z o.o., na podstawie przewidywanego zakresu rzeczowego wykonania przyłączenia i jest ważna w okresie obowiązywania w/w taryfy.

12. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowniczego może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem a przedsiębiorstwem gazowniczym. W/w umowa określi sposób finansowania i termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej. Podpisanie umowy o przyłączenie może nastąpić nie później niż sześć miesięcy przed przewidywanym terminem przyłączenia.

Do podpisania wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie należy przedłożyć następujące dokumenty:

- warunki przyłączenia;
- tytuł prawny do korzystania z obiektu /oryginał do wglądu/ oraz w przypadku współwłasności zgodę współwłaścicieli;
- dowód tożsamości;
- w przypadku firmy: wypis z rejestru handlowego-zaświadczenie o działalności gospodarczej, NIP, REGON.
- mapę do celów projektowych (folię)

Stan prawny powinien zawierać:

- numer działki,
- imię i nazwisko /nazwa/,
- adres zamieszkania właściciela działki

13. W celu podpisania w/w umowy, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej zobowiązany jest, po zaakceptowaniu w/w Warunków, zgłosić się w Centrum Obsługi Klienta Koszalin ul. Polczyńska 55/57 tel./3484500/ lub /3484501/.

14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres jednego roku od dnia ich wydania i nie stanowią podstawy do rozpoczęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek działań inwestycyjnych.

15. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Do wiadomości:

- a/a

KIEROWNIK
Dział Eksploatacji
Infrastruktury Gazowniczej

Piotr Purkiewicz