



OZNACZENIA	
WENTYLATORY DACHOWE	
WD1÷4	4 x (Ø16cm) ; V = 4 x (360 m³/h)
WK1/...	kratka 14x14cm
WK2/...	kratka 14x14cm
WK3/...	kratka 14x20cm
WK4/...	kratka 14x14cm
NAWIETRZAKI OKIENNE (higrostatyczne)	
NO1	V=50 m³/h
NO2	V=100 m³/h

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MJM - PRACOWNIA PROJEKTOWA

75-646 Koszalin, ul. Artylerzystów 6c

tel. 0943461366

INWESTOR

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ

78-100 Kołobrzeg

ul. Łopuskiego 44

TEMAT

REMONT I PRZEBUDOWA

HALI SPORTOWEJ

OBIEKT

HALA SPORTOWA

ADRES INWESTYCJI

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ

78-200 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 36

działka nr: 225/9

PROJEKT

BUDOWLANY

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT

inż. BERNARD JĘDRZEJEWSKI

nr upr. bud. A/PN/8300/93/62

nr izby zawod. ZAP/IS/2666/01

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. VIOLETTA MAŁOWIEJSKA

nr upr. bud. UAN-U.73427/4/97

nr izby zawod. ZAP/IS/0213/03

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA

WENTYLACJI

DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
wrzesień 2008	1:100	AB	S-wm1