



OZNACZENIA	
CENTRALA WENTYLACYJNA	
W1/1	8 x (30x20cm) ; V = 4 000 m³/h
N1/1	8 x (30x20cm) ; V = 4 000 m³/h
WENTYLATORY DACHOWE	
WD1+4	4 x (Ø16cm) ; V = 4 x (360 m³/h)
WK1/...	kratka 14x14cm
WK4/...	kratka 14x14cm
NAWIEWY I OKIENNE (higrostatyczne)	
NO1	V=50 m³/h
NO2	V=100 m³/h

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
MJM - PRACOWNIA PROJEKTOWA			
75-646 Koszalin, ul. Artylerzystów 6c			
tel. 0943461366			
INWESTOR			
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ			
78-100 Kołobrzeg			
ul. Łopuskiego 44			
TEMAT			
REMONT I PRZEBUDOWA			
HALI SPORTOWEJ			
OBIEKT			
HALA SPORTOWA			
ADRES INWESTYCJI			
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ			
78-200 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 36			
działka nr: 225/9			
PROJEKT			
BUDOWLANY			
BRANŻA SANITARNA			
PROJEKTANT			
inż. BERNARD JĘDRZEJEWSKI			
nr upr. bud. A/PN/8300/93/82			
nr izby zawod. ZAP/IS/2666/01			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. VIOLETTA MAŁOWIEJSKA			
nr upr. bud. UAN-U.73427/4/97			
nr izby zawod. ZAP/IS/0213/03			
TYTUŁ RYSUNKU			
RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI			
DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
wrzesień 2008	1:100	AB	S-wm2