



OZNACZENIA	
Z1..8	zadziaki kontrolne w obudowie p.t. z pokrywą
- - -	drut FeZn Ø8mm (zwody i przew. odprow.)
- - -	istniejący uziom otokowy
UWAGI	
Zwody układać na dachu na uchwytach odstępowych. Przewody odprowadzające układać w rurkach PCV pod elewacją.	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
MJM - PRACOWNIA PROJEKTOWA			
75-646 Koszalin, ul. Artylerzystów 6c			
tel. 0943461366			
INWESTOR			
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ			
78-100 Kołobrzeg			
ul. Łopuskiego 44			
TEMAT			
REMONT I PRZEBUDOWA			
HALI SPORTOWEJ			
OBIEKT			
HALA SPORTOWA			
ADRES INWESTYCJI			
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ			
78-200 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 36			
działka nr: 225/9			
PROJEKT			
BUDOWLANY			
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
PROJEKTANT			
mgr inż. TADEUSZ KMIĘĆ			
nr upr. bud. A/PB/9650/208/84/85			
nr Izby zawod. ZAP/IE/2537/01			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. RAJMUND MALISZEWSKI			
nr upr. bud. A/PNB/8300/121/79			
nr Izby zawod. ZAP/IE/1155/03			
TYTUŁ RYSUNKU			
RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
wrzesień 2008	1:100	AB	E-03